


УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214015, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
Л. М. Сидоренкова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-гигиенической экспертизы продукции
№ 831 от 20 апреля 2020 г.

Заявитель и его адрес: Общество с ограниченной ответственностью «Производственный комплекс РАЦИОНАЛ», 399071, Липецкая область, Грязинский район, село Казинка, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», здание 14.

Изготовитель и его адрес: Общество с ограниченной ответственностью «Производственный комплекс РАЦИОНАЛ», 399071, Липецкая область, Грязинский район, село Казинка, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», здание 14.

Наименование продукции: Тепловые пункты ML 1-60.

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх. № 884/04 от 08 апреля 2020 г.

Состав экспертных материалов: ТУ 28.99.39-002-83411203-2018. Технические условия., копии регистрационных документов, протокол лабораторных исследований № 56-СХТ-781-20 от 26.03.2020 г., выданный аккредитованной независимой испытательной лабораторией ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.21ХИ04).

Установлено: Тепловые пункты МЛ 1-60 с номинальной тепловой мощностью от 0,1 до 6,0 МВт, предназначенные для подключения потребителей по зависимой, либо независимой схеме теплоснабжения к тепловым сетям, обеспечения потребителей горячей водой, защиты контуров отопления от аварийного увеличения параметров теплоносителя, а также обеспечивающие автоматизированное регулирование и контроль параметров теплоносителя, коммерческий учёт количества тепла и расхода теплоносителя, производимые по ТУ 28.99.39-002-83411203-2018; Обществом с ограниченной ответственностью «Производственный комплекс РАЦИОНАЛ», 399071, Липецкая область, Грязинский район, село Казинка, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», здание 14., были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. По результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов не установлено отклонений от требований: «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция: Тепловые пункты МЛ 1-60, производимые по ТУ 28.99.39-002-83411203-2018; Обществом с ограниченной ответственностью «Производственный комплекс РАЦИОНАЛ», 399071, Липецкая область, Грязинский район, село Казинка, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», здание 14., могут использоваться, для подготовки горячей воды и отопления помещений в коммунальном хозяйстве, промышленной сфере и других отраслях строительства, а также соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-эпидемиологическим отделением



Е.Г. Майорова